

Опитувальний лист

на регулятори тиску прямої дії

РУСТ Додаток 12

ЗАО "Руст-95", г.Москва

Тел/факс: (095) 787-74-35

Ел.почта: contact@roost.ru

№ 221504-1-АТХ.РР1. зм. 1

Замовник:

Качанівський ГПЗ

Регулятор прямої дії:

"до себе" "після себе"

Найменування позиції

РР1-регулювання тиску

Кількість, шт

1

Диаметр умовний, Ду*

Тиск условний, Ру, МПа

4

Робоче

Склад

Газ

середовище

Вміст в середовищі абразивних часток (кількість і розмір) -

Агрегатний стан

Рідина Газ Пара Густина на вході при н.у., ρ_1 , кг/м³**0,8-1,2**

Температура на вході, Т1, °С

40

Вхідний тиск, Р1 (для РД "після себе")

-

Діапазон вихідного тиску, (для РД "після себе")

-

Діапазон вхідного тиску, (для РД "до себе"), МПа

1,2-1,6

Вихідний тиск, Р2 (для РД "до себе"), МПа

0,1-0,5Максимальна витрата, м³/год**100**

(прохання вказувати одиниці вимірювання величин)

Корпус

Матеріал корпусу

СТ 25

клапана

Під'єднання до трубопроводу

фланцеве на зварювання

Виконання фланців

Комплектація

Відповідні фланці

Так Ні

Установка

Розташування трубопроводу

Горизонтальне Вертикальне

Матеріал трубопроводу

В 20 ГОСТ 8731-87

Трубопровід, Ду

100

Навколишня температура

Мін.-30

Макс.+40

Додаткова інформація

*-заповнює виробник

Розробив:

Рудак С.М.

Перевірив

Мельничук І.С.