

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ГАЗУ ПРЯМОЇ ДІЇ

Замовник: ЦВНГ-4 НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
 Об'єкти проектування: Заміна регуляторів тиску, що вийшли з ладу на
 ПТ-160/100 та ПТ-25/100 (ГТУ Решетняки,
 Кибинці, Лиман)
 Найменування позиції: РДСК-50МЗ

1	Кількість, шт	всього 3	
2	Тип регулятора тиску	комбінований, «після себе»	
3	Діаметр умовний, мм	50 (вхідний патрубок- 32, вихідний патрубок-50)	
4	Тиск умовний, МПа	1,2	
5	Тип приєднання	фланцеве	
6	Комплектність	контрфланці в комплекті з деталями кріплення	
7	Середовище	природний газ	
8	Густина, кг/м ³	0,750 + 0,900	
Режим роботи		Макс.	Мін.
9	Витрата, нм ³ /год	330	76
10	Тиск на вході, МПа	1,2	0,15
11	Тиск на виході, МПа	0,1	0,04
12	Температура, °С	40	-20
Встановлення			
13	Розмір трубопроводу	50 мм	
14	Матеріал трубопроводу	сталь 20	
15	Положення трубопроводу	горизонтальне	
16	Температура навколишнього середовища, °С	-40 ÷ -60	
Додаткова інформація			
17	Проектна організація	ЦВНГ-4	
18	Телефон / факс	(0532) 50-24-78	
19	e-mail		

Головний технолог
 Головний метролог

Андрійв А.М.
 Боряк Р.І.