

Опитувальний лист № ЗЗГРП №151

Дата: 13.09.16/2

на установку для очищення поверхневих стічних вод
від нафтопродуктів, піску і завислих речовин

Замовник Долинський ГПЗ ПАТ «Укрнафта»

Контактна особа: Курташ А.О. тел.. 093 584 25 46

Назва об'єкту: Насосно-фільтрувальна станція

Наявність проекту в наявності Рік виготовлення 2014 2016

Проектна організація НДПІ ПАТ «Укрнафта»

1. Назва і каталожний номер установки Установка для очистки стічних вод 4-02-01-УОК70-20 (з горловиною h=1.8м, байпасом Ду=250-315мм, шиберами Ду=250мм (3 шт.) та термоусадочними муфтами Ду=250мм-2шт., Ду=315мм-2шт.) або аналог

2. Вміст нафтопродуктів 37 мг/дм³, піску або завислих речовин 50 мг/дм³ до очищення

3. Бажаний вміст нафтопродуктів 0,3 мг/дм³, піску або завислих речовин 5 мг/дм³ після очищення

4. Продуктивність 20 л/с

5. Необхідність установки доочищення із сорбційним фільтром так ні

6. Тип ґрунтів на місці монтажу:

сухі

просідаючі

мокрі

7. Глибина залягання ґрунтових вод: 0,3 м

8. Необхідність термоусадкових муфт з герметиком для з'єднання з колектором _____


du = 250 мм, кількість 2 шт, dy = 315 мм, кількість 2 шт

9. Потреба в монтажних роботах: так ні

Прийняв замовлення: _____

Заст. директора

ДГПЗ в.ОП: _____



Використано 90 тел. харків
ДГПЗ Григор'єв